

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.), članka 60. Statuta Osnovne škole Berek (u daljnjem tekstu: Škola), te članka 18. Zakona o zaštiti na radu, a u svezi s člankom 9. stavkom 1. Zakona o zaštiti od požara i člankom 4. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara, Školski odbor Osnovne škole Berek na sjednici održanoj 26. svibnja 2015. godine, donio je

P R A V I L N I K O ZAŠTITI OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) Škola utvrđuje:

- mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara
- provođenje unutarnjeg nadzora u svezi s mjerama zaštite od požara
- upoznavanje radnika, prigodom zapošljavanja i tijekom rada, s opasnostima od požara
- položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara
- položaj ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara
- dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika odnose se na radnike Škole. Treće osobe za vrijeme boravka u Školi dužne su u svezi sa zaštitom od požara pridržavati se mjera i naloga radnika Škole.

Izrazi u ovom Pravilniku navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 3.

Zaštita od požara organizira se i provodi u prostorima i okolišu Škole u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovim pravilnikom.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara tijela i radnici Škole dužni su skrbiti da se:

1. pri projektiranju građevina ili izvođenju radova na postojećim građevinama, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju građevina i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara
2. osigura opskrbljenost građevina vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara

3. električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u građevinama izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara
4. redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja
5. vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole
6. osigura ovlaštenim tijelima postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana
7. prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara
8. zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto
9. zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu
10. u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata
11. osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima
12. sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara
13. mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

III. PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

- (1) O mjerama zaštite od požara u Školi skrbi za to osposobljena osoba.
- (2) Poslovi osobe iz stavka 1. ovoga članka uglavljaju se ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim ugovorom.
- (3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za poslove zaštite od požara.

Članak 6.

Osoba iz članka 5. ovoga pravilnika:

- brine o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara
- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
- neposredno nadzire radnike kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom od požara
- izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima i nepravilnostima
- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

IV. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 7.

- (1) Ravnatelj ili osoba iz članka 5. ovoga pravilnika dužna je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

- (2) Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije odnosno plina.

Članak 8.

- (1) Radnici Škole dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
- (2) Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.
- (3) Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 9.

Učitelji i stručni suradnici trebaju upoznati roditelje i učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.

V. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 10.

- (1) Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.
- (2) U svrhu njihove uporabe u Školi će se:
 1. svi hidranti obilježiti oznakama
 2. podzemni hidranti osigurati propisanim poklopcem, a zidni hidranti osigurati ormarićima
 3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom
 4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta
 5. provjeriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi
 6. osigurati za sve hidrante tipska spojnica promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija
 7. postaviti vidna oznaka gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u građevini.

Članak 11.

- (1) Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.
- (2) Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.
- (3) Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.
- (4) Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:
 - redovni pregled
 - periodični pregled
 - kontrolno ispitivanje.

Članak 12.

- (1) Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik iz članka 5. ovoga pravilnika.
- (2) Redovnim se pregledom utvrđuje:
 - uočljivost i dostupnost aparata
 - opće stanje aparata
 - stanje plombe zatvarača odnosno ventila
 - kompletnost aparata.
- (3) Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti stručnoj osobi.

Članak 13.

- (1) Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.
- (2) Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja stručnjak ovlaštene pravne osobe ili obrtnik.

Članak 14.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovoga pravilnika svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

Članak 15.

- (1) Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje svake pete godine.
- (2) Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0.5 l.
- (3) Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s CO₂, obavlja se svake dvije godine.

VI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ŠKOLE U SVEZI SA ZAŠTITOM OD POŽARA

Članak 16.

- (1) Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja.
- (2) Ravnatelj:
 - osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara
 - nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara
 - skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara
 - utvrđuje postupanje osoba koje borave u Školi kod nastanka požara
 - organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara
 - izvješćuje osnivača Škole o poduzetim mjerama zaštite od požara.

Članak 17.

- U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole su dužni:
- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili osobi iz članka 5. ovoga pravilnika
- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce.

VII. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 18.

- (1) Svaki radnik koji uoči požar, treba ga odmah prema svojem znanju i mogućnostima uz uporabu odgovarajućih sredstava početi gasiti, upozoriti osobe koje se nalaze u građevini zahvaćenoj požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i ovlaštenu osobu za zaštitu od požara te najbližu vatrogasnu postrojbu (tel.: 93).
- (2) Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 19.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

1. osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
2. osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 20.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 21.

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Školi izvijestiti školski odbor i osnivača.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaju važiti svi prethodno doneseni Pravilnici o zaštiti od požara u OŠ Berek.

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 26. svibnja 2015. godine.

U Trnovitičkom Popovcu, 26. svibnja 2015. godine

KLASA: 003-05/15-01

URBROJ:2123/02-26-15-08/10

PREDsjednica ŠKOLSKOG ODBORA



Višnja Vukoja Veljačić
Višnja Vukoja Veljačić

RAVNATELJICA



Dušica Vunić
Dušica Vunić